



Số: 160604/MT/040604/24

**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**  
**TEST REPORT**

Ngày: 17/04/2024  
Trang: 1/1

- Tên mẫu và ký hiệu : Khí thải (Tại ống khói tổ máy S1)  
Tọa độ: 0573367/1120745
- Số lượng mẫu : 01 mẫu
- Ngày nhận mẫu : 06/04/2024
- Tình trạng mẫu : Mẫu được quan trắc tại hiện trường
- Ngày thử nghiệm : Từ 06/04/2024 đến 15/04/2024
- Nơi gửi mẫu / Yêu cầu : **CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN CẦN THƠ - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2 - CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**Số 01 Lê Hồng Phong, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ**
- Lưu mẫu : Không  Có  Đến ngày: .....
- Lấy mẫu, TN tại hiện trường : Xem Biên bản quan trắc môi trường số 040604
  - Lấy mẫu theo: Hướng dẫn quan trắc 5.7
  - Vị trí lấy mẫu: theo chỉ định của khách hàng
  - Thời gian và địa điểm: Từ 10h00 - 11h20 ngày 06/04/2024 tại Nhà máy Nhiệt Điện Ô Môn I – KV. Thới Lợi, P. Phước Thới, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ.

9. Kết quả thử nghiệm :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả	Mức giới hạn
1	Hàm lượng bụi tổng	mg/Nm <sup>3</sup>	US EPA Method 5	7,76	76,5 (*)
2	Hàm lượng SO <sub>2</sub>	mg/Nm <sup>3</sup>	HD 5.7 - QT - 27	34	255 (*)
3	Hàm lượng NOx (Tính theo NO <sub>2</sub> )	mg/Nm <sup>3</sup>	HD 5.7 - QT - 27	251	306 (*)
4	Hàm lượng CO	mg/Nm <sup>3</sup>	HD 5.7 - QT - 27	2	510 (**)
5	Nhiệt độ	°C	US EPA Method 2	83,6	-
6	Lưu lượng	m <sup>3</sup> /giờ	US EPA Method 2	1.042.550	-

Ghi chú: - Phòng thử nghiệm được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định theo Giấy chứng nhận số 38/GCN-BTNMT ngày 27 tháng 10 năm 2023 (Vimcerts 019); - (\*) QCVN 22: 2009/BTNMT – Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp nhiệt điện, cột B – nhiên liệu sử dụng: dầu; - (\*\*) QCVN 19: 2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ - cột B; Kp = 0,85, Kv = 0,6 (theo yêu cầu khách hàng).

**TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM**  
**HÓA SINH**

**Phạm Văn Tú**

**GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Khánh Ngọc**

- Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến.  
*Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.*
- Tên mẫu, nơi gửi được ghi theo yêu cầu của khách hàng  
*Name of sample and client are reported as the client's request.*
- Không được trích, sao một phần phiếu kết quả nếu không có sự đồng ý của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ (CATECH).  
*This Test Report shall not be reproduced except in full, without the written approval of CATECH.*