

PTN/Số: HA.25.02022

PYC.250425.16

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2025

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

1. Tên khách hàng: **CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN CẦN THƠ - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2 - CÔNG TY CỔ PHẦN**

Số 01 Lê Hồng Phong, P. Trà Nóc, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ

2. Loại mẫu: Khí thải

Mã số mẫu	Vị trí lấy mẫu	Tọa độ
HA.25.02022	Tại ống khói tổ máy S2	573372; 1120741

3. Ngày lấy mẫu: 25/04/2025

Thời gian thử nghiệm: 26/04/2025 - 12/05/2025

4. Ngày trả kết quả: 12/05/2025

5. Phương pháp thử nghiệm:

Stt	Thông số	Đơn vị	Phương pháp lấy và bảo quản mẫu	Phương pháp thử nghiệm	Giới hạn phát hiện / Phạm vi đo
1	Lưu lượng(*)	m ³ /h	US EPA 02	US EPA 02	0 – 3.677.000 m ³ /h
2	Nhiệt độ(*)	°C	HD/KT – Nhiệt độ	HD/KT – Nhiệt độ	0 – 1.300°C
3	SO ₂ (*)	mg/Nm ³	HD/KT – SO ₂	HD/KT – SO ₂	0 – 13.100 mg/Nm ³
4	NO _x (*)	mg/Nm ³	HD/KT – NO _x	HD/KT – NO _x	--
	NO	mg/Nm ³			0 – 4.920 mg/Nm ³
	NO ₂	mg/Nm ³			0 – 940 mg/Nm ³
5	CO(*)	mg/Nm ³	HD/KT – CO	HD/KT – CO	0 – 11.400 mg/Nm ³
6	Bụi (PM) (*)	mg/Nm ³	US EPA 05	US EPA 05	4,0 mg/Nm ³

6. Kết quả thử nghiệm:

Stt	Thông số	Đơn vị	Kết quả thử nghiệm	QCVN 22:2009/ BTNMT
			HA.25.02022	
1.	Lưu lượng(*)	m ³ /h	829.507	--
2.	Nhiệt độ(*)	°C	103,0	--
3.	SO ₂ (*)	mg/Nm ³	110	255
4.	NO _x (*)	mg/Nm ³	70	306
	NO	mg/Nm ³	70	--
	NO ₂	mg/Nm ³	<1	--

1. Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu thử / tại thời điểm đo đạc

2. Thời gian lưu mẫu: 7 ngày kể từ ngày trả kết quả đối với mẫu đất, nước, bùn, chất thải, không lưu đối với mẫu khí, vi sinh

3. Không được trích sao một phần hoặc toàn bộ phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý của Công ty CP DV TV MT Hải Âu

Stt	Thông số	Đơn vị	Kết quả thử nghiệm	QCVN 22:2009/ BTNMT
			HA.25.02022	
5.	CO ^(*)	mg/Nm ³	1	510
6.	Bụi (PM) ^(*)	mg/Nm ³	<12	76,5

Ghi chú: ^(*): Chỉ tiêu được chứng nhận Vimcerts

KPH: Không phát hiện

QCVN 22:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp nhiệt điện

Phòng Thử Nghiệm



ThS. Tạ Duy Phương



Giám Đốc

Thái Lê Nguyên



- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu thử / tại thời điểm đo đạc
- Thời gian lưu mẫu: 7 ngày kể từ ngày trả kết quả đối với mẫu đất, nước, bùn, chất thải, không lưu đối với mẫu khí, vi sinh
- Không được trích sao một phần hoặc toàn bộ phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý của Công ty CP DV TV MT Hải Âu